

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI GIẾNG G1**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín


Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.66	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.15	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Pho Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2507713/KQKN  
Mã số: 2507122-2

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI GIẾNG G3**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.75	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.10	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI 189 LÝ THƯỜNG KIỆT**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.53	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.42	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2507715/KQKN  
Mã số: 2507122-4

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G8A**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín


Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.49	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.35	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G8B**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025


Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.62	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.17	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G9**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025


Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.66	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.06	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2507719/KQKN  
Mã số: 2507122-7

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G14**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.58	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.16	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G15**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.66	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.12	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G17**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.75	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.07	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:**

Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2507722/KQKN  
Mã số: 2507122-10

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI G18**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.49	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.25	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.



Số: 2507724/KQKN  
Mã số: 2507122-12

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI GIẾNG G12**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.58	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.08	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm

Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

Số: 2507725/KQKN  
Mã số: 2507122-13

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI CÔNG TY BIA SÀI GÒN LÂM ĐỒNG**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín


Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.62	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.11	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI BV II LÂM ĐỒNG**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín

Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.44	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.15	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC**

Địa chỉ: Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên mẫu: **NƯỚC MÁY LẤY TẠI 28 HUỖNH THỨC KHÁNG**

Tình trạng mẫu: Mẫu nước chứa trong chai kín


Ngày nhận mẫu: 07/07/2025 Thời gian thử nghiệm: 07/07 – 12/07/2025

Ngày trả kết quả: 14/07/2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	QCĐP 01:2023/LĐ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Clo dư	mg/L	0.62	0.2 - 1.0	TCVN 6225-3:2011 (*)
02	Arsen (As)	mg/L	KPH (LOD=0.0003)	0.01	Ref. US EPA Method 200.8, 1994 (*)
03	Màu sắc	TCU	KPH (LOD=5.0)	15	TCVN 6185:2015 (*)
04	Độ đục	NTU	KPH (LOD=0.3)	2	Ref. SMEWW 2130B:2023 (*)
05	Mùi vị	-	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	KN/QTH334
06	pH	-	7.20	6.0 - 8.5	TCVN 6492:2011 (*)
07	Coliforms	CFU/100mL	0	<3	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)
08	<i>Escherichia coli</i>	CFU/100mL	0	<1	ISO 9308-1:2014/ Amd 1:2016 (*)

**Kết luận:** Mẫu nước có các chỉ tiêu đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng QCĐP 01:2023/LĐ, ngày 18/08/2023

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

KT. Giám Đốc  
Phó Giám Đốc



Nguyễn Kim Liễu

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được tự ý sửa đổi Phiếu kết quả thử nghiệm dưới bất cứ hình thức nào/ Do not modify the test report under any circumstances.
- Không được trích dẫn một phần Phiếu kết quả thử nghiệm trong các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích/ Do not cite any part of the test report in any activities that may cause conflict in interests.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*) : Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.